



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ПЕТРОВСКОМУ, АТКАРСКОМУ И ЕКАТЕРИНОВСКОМУ РАЙОНАМ

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86, 23-33-21 E-mail gpn52@gumchs.saratov.ru  
ул. Ломоносова 11 А, г. Петровск, Саратовская область, Россия, 412540 Тел 8-845-55-2-81-36.

Предписание №6/1/6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному общеобразовательному учреждению -  
средняя общеобразовательная школа №1 имени 397-й Сарненской дивизии  
города Аткарска Саратовской области.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору от 28.01.2019 года №6, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «01» февраля 2019 года по 16 ч. 00 мин. «26» февраля 2019 года государственным инспектором Петровского, Аткарского и Екатериновского районов Саратовской области по пожарному надзору Прокофьевым С.А., проведена плановая выездная проверка в помещениях и зданиях Муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №1 имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской области, расположенных по адресу: Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, д.116 совместно с директором МОУ СОШ №1 имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской области Тарасовой Инессой Юрьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Диспетчерский пункт на объекте в период пребывания персонала в ночное время не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного.	п. 9 Правил противопожарного режима в РФ.	05.08.2019	
2.	На дверях складского назначения отсутствует обозначение их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны.	п.20 Правил противопожарного режима в РФ	05.08.2019	
3.	В помещении для обслуживающего персонала на первом этаже эксплуатируется электропровод прибора нагрева воды с видимыми нарушениями изоляции.	п. 42 «А» Правил противопожарного режима в РФ.	05.08.2019	



4.	В помещении для обслуживающего персонала на первом этаже эксплуатируется розетка с видимыми повреждениями.	п. 42 «А» Правил противопожарного режима в РФ.	05.08.2019	
5.	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты за январь 2019 года.	п. 63 Правил противопожарного режима в РФ.	05.08.2019	
6.	Не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности здания, а именно в кабинете «Истории» на первом этаже подвесной потолок перекрывает пожарные извещатели.	п.61 Правил противопожарного режима в РФ.	05.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Петровского, Аткарского и Екатериновского районов  
Саратовской области по пожарному надзору  
Прокофьев С.А.



«28» февраля 2019г.

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МОУ СОШ №1 имени 397-й Сарненской дивизии города Аткарска Саратовской области Тарасова Инесса Юрьевна.

«28» февраля 2019 г.